

ПРЕДПИСАНИЕ № 65/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА С. КУРСКОЕ»,
 Директор Пак Валентина Владимировна*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
 отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
 объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
 муниципального контроля о проведении проверки от 8 мая 2021 года № 65 и ст. 6.1 Федерального
 закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 20.05.2021 года по 20.05.2021 года
 проведена плановая / выездная проверка:

*Заместитель главного государственного инспектора по Лесозаводскому городскому округу по пожарному
 надзору Кондратенко Степан Сергеевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА С. КУРСКОЕ»,
 с. Курское, ул. Почтовая 16*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директор Пак Валентина Владимировна*
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
 необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
 в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>На объекте отсутствуют средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (МОБУ ООШ ЛГО С. КУРСКОЕ)</i>	<i>п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"</i>	<i>10.02.2022</i>	

2	При эксплуатации в МОБУ ООШ ЛГО С. КУРСКОЕ, по адресу: ЛГО, с. Курское, ул. Почтовая, д. 16 средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации) сверх срока службы, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) до их замены в установленном порядке. Система пожарной сигнализации и СОУЭ устарела и не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности, эксплуатируется сверх установленного срока службы. (МОБУ ООШ ЛГО С. КУРСКОЕ)	ст. 83, ст. 91, ст. 103 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	10.02.2022	
3	К источнику наружного противопожарного водоснабжения (пожарный резервуар), расположенном в радиусе 200 метров от МОБУ ООШ ЛГО с. Курское отсутствует подъезд с площадкой с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (МОБУ ООШ ЛГО С. КУРСКОЕ)	ст. 62, ст. 68 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 75 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	10.02.2022	
4	Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы или не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Эвакуационное освещение отсутствует. (МОБУ ООШ ЛГО С. КУРСКОЕ)	п. 37 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	10.02.2022	
5	Проверяемым лицом не представлена декларация пожарной безопасности (МОБУ ООШ ЛГО С. КУРСКОЕ)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 4,6,64	10.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора по Лесозаводскому городскому округу по пожарному надзору
Кондратенко Степан Сергеевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 20 " 11.01.19 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

В.П.

(подпись)

" 20 " 11.01.19 2021 г.

Директор Пак Валентина Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору